

IKR F4/

- 1 GB-Ganz HG-300-F-M-6-T atmoszférikus gázégő Q=3000kW
- 2 Főgáz bevezető összekötő cső
- 3 UV lángór (QRA 10)
- 4 Gyújtógyertya
- 5 Gyújtógáz cső 8x1
- 6 Gyújtógáz mágnesszelepek
- 7 Gyújtógáz nyomásszabályozó szűrővel
- 8 Fúvókanyomás mérő hely
- 9 Motoros pillangószelep (SQN-75)
- 10 Fő gázmágnesszelep
- 11 Biztonsági gázmágnesszelep
- 12 Minimum gáz nyomáskapcsoló
- 13 Maximum gáz nyomáskapcsoló
- 14 Főgáz nyomásszabályozó szűrővel
- 15 Manométer próbacsappal
- 16 Kézi elzáró

A műhelyben meglévő, üzemelő gázkészülékek:
2 db F-813. tip. (5 kW-os) parapetes gázkonvektor
1 db GF-40 tip. (3 kW-os) parapetes gázkonvektor
1 db hőleadó ABG-10-F-1-2 tip. gázégővel (60 kW-os)

Meglévő, megmaradó, KÖGÁZ KEM-1 tip. szekrényes nyomásszabályozó és mérő állomás kétágas KS-2-12B tip. nyomásszabályozóval (Pbe=8 bar, Pki=230 mbar) és INSTROMET IRM-3 G-250 tip. forgódugattyús gázmérővel (qvsz.: 20300197-2003)

JELMAGYARÁZAT:

— Gnk — Gnk — MEGLEVŐ GÁZELOSZTÓ VEZETÉK (8 bar)
 — — — — — MEGLEVŐ FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK (230 mbar)
 — — — — — TERVEZETT GÁZVEZETÉK
 — . — . — KISZELLŐZTETŐ VEZETÉK

Építető, fogyasztó:
KELET-MECSEK KFT.
7720 Pécsvárad, Pécsi u.1.

STADIUM BUDA KFT.
TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT.

Tervező:
TERMOKOMPAKT BT
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÁZIPARI TERVEZÉS

Tel./fax: 72/336-864 E-mail: termokompakt@t-online.hu 7624 Pécs, Fekete u.25. sz.	Rajzsám: Gg-3
---	---

Munka megnevezése: Pécsvárad, külterület, 0193/6 HRSZ alatti B2-15 szárfő IKR F4/1 típusú adapterrel való korszerűsítésének belső gázellátási terve	Tervjel:
--	-----------------

Rajz megnevezése:	FÜGGŐLEGES CSÓTERV
-------------------	--------------------

Tervező:

Ludézer Lajos	G-T-02-0068	GQ-T-02-0068
---------------	-------------	--------------

Lépték:
M=1:50
Dátum:

2010.01.